

In riferimento al "Avviso pubblico per la formazione graduatoria per la selezione di un fornitore per la realizzazione con finanziamento tramite terzi di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo di apparecchi di illuminazione con tecnologia Led per i comuni.....", siamo a chiedere quanto segue:

dom. Trattandosi di formazione di graduatoria e non essendoci quindi nessuna garanzia sulla effettiva realizzazione delle opere, anche se si dovesse risultare primi nella graduatoria stessa, si chiede di conoscere la reale disponibilità dei comuni.

risp I comuni hanno sottoscritto un accordo di programma ed indentificato questo progetto come prioritario nell'attività dell'associazione; ogni comune aderente ha impegnato i propri UT rimanendo comunque libero di scegliere se dare attuazione alla migliore proposta selezionata dal bando con la definizione e sottoscrizione del contratto.

dom A pag. 3 del Capitolato d'Oneri viene indicato: "scopo primario della selezione è quindi l'identificazione di un operatore in grado di operare per ciascun comune come Energy Service Company (ESCO)....."; ciò lascia intendere che comunque per partecipare alla graduatoria non bisogna essere necessariamente una ESCO. E' corretto?

risp. il bando cerca operatori che agiscano come ESCo cioè con finanziamento tramite terzi ma non chiede espressamente l'intervento di operatori classificati come ESCo; nella valutazione qualitativa la commissione ha dei punti da assegnare in base alla qualità del proponente sulla base dell'esperienza.

dom A pag. 5 del Capitolato d'Oneri viene indicato: "L'Amministrazione comunale provvederà al rimborso dell'investimento con un canone annuale con riscatto finale." Non essendo un leasing, cosa si intende per riscatto finale?

risp. La procedura di rimborso dell'investimento avviene in assenza di riscatto finale; il punto da lei individuato è da considerarsi un refuso.

dom A pag. 10 del Capitolato d'Oneri paragrafo m) Reperibilità. La richiesta è di reperibilità H24 o sono accettate forme di reperibilità più ridotte (esempio dalle 7,00-24,00, etc..)?

risp In questa fase i partecipanti dovranno garantire tale reperibilità; la stessa potrà essere oggetto di specifici accordi tra l'ente e l'assegnatario in fase di sottoscrizione del contratto

dom Diversi impianti oggetto del presente Avviso, hanno lo spegnimento serale/notturno che consente un maggior risparmio rispetto ai regolatori di flusso sia centralizzati che singoli, ma che non ottempra alle normative vigenti. Per il calcolo del risparmio si deve considerare il consumo attuale o si deve considerare il consumo con l'impianto funzionante in ottemperanza delle normative?

risp. il calcolo del risparmio energetico è solamente teorico ed ai soli fini di definire un punteggio proporzionale alla riduzione media delle potenze e dei consumi. Non è quindi influente nel calcolo l'eventuale spegnimento alternato o regolazione che non sono stati considerati e che avrebbero potuto proposte dai partecipanti non confrontabili.

Anche il punteggio per la presenza di regolatori di flusso è assolutamente indipendente da eventuali situazioni oggi preesistenti.

In base alle schede dei quadri elettrici sono i partecipanti a dover valutare l'effettiva convenienza, in base ai loro costi, della loro proposta e che questo esula dai calcoli che sono obbligatori ma solamente ai fini del punteggio per permettere un confronto diretto fra i vari concorrenti.